



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/B/0310/02/2015**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

ORIGINAL

Wyrób / product: **System FUJITSU AIRSTAGE VRF jedn. zewn.: AJY(072, 90, 108, 126, 144, 162)LALBH, wewn.: AUXB04G, AUXA(18, 24)G, ARXD04G, ASYA04G, ASYE04G**

Zawierający / containing: stal, glin, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji, ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych, usługowych, produkcji i przechowywania żywności, zakładach opieki zdrowotnej.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie systemów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM.....).

**Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu**  
**/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product**

Wytwórca / producer:

Fujitsu General Limited  
1116 Suenaga, Takatsu-ku 213-8502  
Kawasaki, Japonia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KLIMA-THERM S.A.  
04-174 Warszawa  
ul. Tarnowiecka 54

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-05-14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-05-14 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 14 maja 2015

The date of issue of the certificate: 14th May 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr. Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły