



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**  
**HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/0851/01/2015

ORYGINAL

Wyrób / product: **Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciągowa z odzyskiem ciepła: UTZ-...025..., UTZ-...035..., UTZ-...050..., UTZ-...080..., UTZ-...100...**

Zawierający / containing: stal galwanizowaną, tworzywo ABS, inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych, usługowych, produkcji i przechowywania żywności, zakładach opieki zdrowotnej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- W zakładach opieki zdrowotnej z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych jak sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniach
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

**Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu**  
**/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product**

Wytwórca / producer:

Fujitsu General Limited  
1116 Suenaga, Takatsu-ku 213-8502  
Kawasaki, Japonia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Klima-Therm S. A.

04-174 Warszawa, ul. Tarnowiecka 54

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-09-10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-09-10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 września 2015

The date of issue of the certificate: 10th September 2015

Reprodukcja, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska  
z up. Gowbovs.  
dr Bożena Krogulska

2015.11.10