



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0310/01/2015

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Systemy klimatyzacji precyzyjnej MONTAIR: Klimatyzatory XST/B 1007÷1019, XMT/B 1024 ÷2078, XLT/B 2096 ÷2115, HST/B 1008 ÷1020, HMT/B 1025 ÷2083, HLT/B 2104 ÷2134, WST/B 0007÷0016, WMT/B 0022÷0060, WLT/B 0076÷0102, zdalne skraplacze UCM 301÷ 606**

Zawierający / containing: stal, glin, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: klimatyzacja pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych, usługowych, produkcji i przechowywania żywności, zakładach opieki zdrowotnej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie systemów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM.....).

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

G.I.INDUSTRIAL HOLDING S.P.A.

33050 Rivignano

Via Max Piccini 11/13, Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KLIMA-THERM S.A.

04-174 Warszawa

ul. Tarnowiecka 54

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-05-14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-05-14 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 14 maja 2015

The date of issue of the certificate: 14th May 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły