



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0140/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Jednostki zewnętrzne systemu Split: AOYG (07, 09, 12, 14, 18, 22, 24, 30, 36, 45, 54) KA/KE/KH/KM/KQ/KR**

Zawierający / containing: stal, aluminium, miedź i inne materiały według dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych w tym produkcji i przechowywania żywności, usługowych, obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.


Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Fujitsu General Limited
Kawasaki
1116 Suenaga, Takatsu-ku 213-8502, Japonia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KLIMA - THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
04-174 Warszawa
ul. Tarnowiecka 54



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.05.29 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.05.29 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 29 maja 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

The date of issue of the certificate: 29th May 2020

z op. Małgorzata Szulc
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH