



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0086.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Klimatyzatory ściennie FUJITSU: ASEH (05, 07, 09, 12, 14) KJ, ASYH (05, 07, 09, 12, 14) KJ, ASEH (18, 22, 24) KM, ASEH (18, 24) KL**

Zawierający / containing: polistyren, miedź, aluminium, ABS, włókninę PP i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, w tym obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz obiektach usługowych i produkcyjnych, w tym przeznaczonych do produkcji i przechowywania żywności

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Fujitsu General Limited
213-8502 Suenaga, Takatsu-ku
3-3-17, Kawasaki, Japonia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KLIMA-THERM Sp. z o.o.
04-041 Warszawa
ul. Ostrobramska 101A



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2031.05.06 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2031.05.06 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 6 maja 2026

The date of issue of the certificate: 6th May 2026

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr n. med. Małgorzata Szczęotka