NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0343.2026

ORYGINAŁ

Wyrób:
Klimatyzatory FUJITSU: ASYA (004, 005, 007, 009, 012, 014, 018) HT, ASYE (004, 005, 007, 009, 012, 014, 018) HT, ASYB (018, 024, 030, 034) HT, AGEG (09, 12, 14) KV, AGYA (007, 009, 012, 014) HC, AGYE (007, 009, 012, 014) HC, AGEH (09, 12, 14) KV

Zawierający:
miedź, aluminium, włókninę PP, ABS, polistyren i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedłożoną do oceny

Odpowiedni pod względem higienicznym do:
wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń

Uwagi i zalecenia higieniczne:
Zastosowanie i wykonanie wyrobów muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi budynków i obiektów, w których są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Urządzenia należy okresowo przeglądać, czyścić zgodnie z zaleceniami producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.
Niniejsza ocena higieniczna nie obejmuje parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu.

Producent: GENERAL Inc.
Suenaga 3-3-17
213-8502 Kawasaki Japonia

Wnioskodawca: KLIMA-THERM Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa Polska

Data wydania: 30 października 2026
Data ważności: 30 października 2031

dr n. med. Maciej Szczotko
z up. Paweł Siemiątkowski
Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
NIZP PZH-PIB

Niniejszy dokument traci ważność w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu lub uzyskania danych naukowych wskazujących na zagrożenie dla zdrowia spowodowane użytkowaniem wyrobu, zmian przepisów związanych z ocenianym wyrobem lub w przypadku nieuzgodnionych z NIZP PZH – PIB zmian treści etykiety lub instrukcji stosowania. Niniejszy dokument jest ważny wyłącznie w powiązaniu z odpowiadającym mu wpisem w internetowym rejestrze www.rejestr-atestow.pzh.gov.pl

Kontakt w sprawie atestów higienicznych: Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH – PIB, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349