



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0309/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Jednostki zewnętrzne systemu Airstage: AJY(040, 045, 054)LBLBH, AJY(040, 045, 054, 072, 090, 108, 126, 144, 162)LELBH, AJY(040, 045, 054)LCLBH, AJY(072, 090, 108, 126, 144, 162)GALBH**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną malowaną proszkowo, miedź, aluminium, ABS i inne materiały zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach usługowo-handlowych, w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą) oraz w obiektach przemysłowych branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Fujitsu General Limited
1116 Suenaga, Takatsu-ku 213-8502
Kawasaki, Japonia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KLIMA-THERM Sp. z o.o.
04-041 Warszawa
ul. Ostrobramska 101A


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.10.19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.10.19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 października 2020

The date of issue of the certificate: 19th October 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH