



## ATEST HIGIENICZNY

**B.BK.60112.0220.2022**

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

#### NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Szafy klimatyzacyjne Montair: XIP1017-3136, TIP1026-3120, XOP/XOC1009-4130, TOP/TOC1025-4118, HOP/HOC1009-2152, FOP/FOC1029-2110, WOP/WOC0009-0155, DOP/DOC0028-0093, WOPU0120-0280, DOPU0090-0200, XIPR/XIPR-E/XIPR-ER1010-1035, WOPR/WOPR-E/WOPR-ER0015-0030**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną malowaną proszkowo, aluminium, miedź, wełnę mineralną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej (m.in. w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, usługowo-handlowych) oraz zakładów przemysłowych branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji fragmenty materiału izolacyjnego nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

Wytwórca / producer:

G.I.INDUSTRIAL HOLDING SPA  
33053 Latisana (UD)  
Via G.Ambrosio 4, Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KLIMA - THERM Sp. z o. o.  
04-041 Warszawa  
ul. Ostrobramska 101A



**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.09.01 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.09.01 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 1 września 2022

The date of issue of the certificate: 1st September 2022

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*z up. J. Solecka*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB