



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0176.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Klimakonwektory kasetonowe: SABIANA SkyStar SK-ECM-HY 12, 14, 22, 26, 32, 36

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, piankę PO, miedź, aluminium i inne materiały zgodnie z dokumentacją dołączoną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej, w tym w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, produkcyjnych, usługowych, produkcji i przechowywania żywności

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

Wytwórca / producer:

SABIANA S. p. A.
20011 Corbetta
Via Piave 53, Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KLIMA - THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
04-174 Warszawa
ul. Tarnowiecka 54

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.07.23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.07.23 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 lipca 2025

The date of issue of the certificate: 23rd July 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko