



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0379.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Klimakonwektory SABIANA: Carisma Fly CVP 1/2/3/4, CVP-ECM 1/2/3/4; SkyStar SK 02/12/22/32/42/52/62, SK 04/14/24/34/44/54/64, SK 26/36/56/66, SK-ECM 12/22/32/42/52, SK-ECM 14/26/36/44/56; Jumbo SK-ECM 72/82/76/86

Zawierający / containing: ABS, aluminium, miedź i inne materiały zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych, przechowywania żywności, podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (S1), w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta.

Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Sabiana S.p.A.
20011 Corbetta
Via Piave 53, Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KLIMA-THERM Sp. z o.o.
04-041 Warszawa
ul. Ostrobramska 101A



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.11.27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.11.27 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 listopada 2023

The date of issue of the certificate: 27th November 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

[Signature]
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB